



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ **TYPE APPROVAL CERTIFICATE**

Registrazione n.°1701/06
Registration number

visti i rapporti di Prova CSI n. DC01/925F05 del 16/01/2006 e n. DC01/926F05 del 16/01/2006
Referring to the CSI test report n. DC01/925F05 del 16/01/2006 and n. DC01/926F05 del 16/01/2006

si certifica che
this is to certify that

Il Pannello in polycarbonato alveolare, denominato:
EASY ROOF

The structured polycarbonate panel, named:

Fabbricato da : ***POLITEC POLIMERI TECNICI S.A.***
Manufactured by ***Via Lische, 5 - CH-6855 Stabio - SVIZZERA***

In conformità alla norma EN 13501-1:2002 per la
classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
to comply with the EN 13501-1:2002 standard for reaction to fire classification for construction products

è classificato
is classified

Euroclasse B s2 d0

Data emissione/ issue date
17/01/2006
Data scadenza/expiring date
16/01/2016

GRUPPO
IMQ

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau

P. Cau