


5227/5230

MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E
SERVIZI ANTINCENDI - SERVIZIO TECNICO CENTRALE -ISPETTORATO AT-
TIVITA' E NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI. VISTO il
decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione
di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione



incendi; VISTA l'istanza presentata dalla ditta LA.ES LAMINATI
ESTRUSI TERMOPLASTICI S.p.A. sita in Via dell'Industria, 6 -
22070 FIGLIARO (CO), produttrice del materiale denominato
"MODULIT 40" per ottenere l'omologazione del materiale stesso
ai fini della prevenzione incendi; VISTI i certificati di
reazione al fuoco n° 0031/88/RF e n°0037/88/RF emessi per il
predetto materiale dal Laboratorio MONTEDIPE C.S.I. di BOLLATE
(MI); VISTE le schede tecniche, allegate ai predetti
certificati, prodotti dalla ditta LA.ES LAMINATI ETRUSI
TERMOPLASTICI S.p.A. di FIGLIARO (CO)

S I O M O L O G A

con il numero di codice C0118A10PCD100007, il prototipo del
materiale denominato "MODULIT 40" prodotto dalla ditta LA.ES
LAMINATI ETRUSI TERMOPLASTICI S.p.A. di FIGLIARO (CO), ai
soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE
al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi
del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a
tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonchè a
quelle dichiarate dalla predetta ditta nelle schede tecniche
parimenti citate in premessa. Sul marchio o sulla dichiarazione

di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati :

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta LA.ES LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI

S.p.A. (o altro segno distintivo)

- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);

- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)

- CODICE: C0118A10PCD100007;

- POSA IN OPERA: - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU

UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO;

- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE;

- IMPIEGO: - CONTROSOFFITTO;

- PARETE;

- MANUTENZIONE: METODI " C e D" ALLEGATO A 1.6 AL D.M.

26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma,

7 FEB. 1990

Fasc. 4190 sott. 154

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott. Ing. Cesare SANGIORGI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E'

RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA

INTEGRALE STESURA

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Attività e Normative
Speciali di Prevenzione Incendi

Codice Omolog. C0118A10PCD100007 del 07/02/1990

VALIDITÀ RINNOVATA AL 07/02/2000 CON ADE
GUAMENTO ALLA CIRC. N.3 MI.SA.(95)3 DEL 28/02/95

UFF. C.T. CAPO
(Dott. Ing. MAZZINI)



VALIDITÀ ULTERIORMENTE RINNOVATA AL 7/2/2005

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

La domanda di rinnovo presentata il : 17/02/2005

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 07/02/2010

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2,
del D.M.03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

14 MAR. 2005

